
	<p>ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА</p>	 <p>„Програма за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.</p>
---	--	---

Изх. № 15/ 24.01.2015 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Уважаеми участници,

Във връзка с постъпило запитване по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно публична покана с предмет: **„Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)**

Въпрос 1:

На зададен въпрос под номер 3

76	Изкърпване на мазилка около прозорци с ширина до 15 см.	м.л.	390,3
78	Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 15 см.	м.л.	156,18

За оформяне на страниците около прозорците и вратите е предвидено само изкърпване с мазилка, моля да уточните трябва ли да се предвиди допълнително обработване на страниците, и ако ДА какви допълнителни дейности трябва да се предвидят и в кои позиции да се включат.

С Ваше писмо с изх. № 12 от 21.01.2015 г. получихме следния отговор:

„Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина до 15 см.“, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.“ допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци и врати преди полагане на минералната мазилка.“

Молим за допълнителни разяснения. В горните позиции трябва ли да се предвидят допълнителни дейности за оформяне на отворите около вратите и прозорците от вътрешната страна – шпакловка и латекс, и ако какви дейности, какви количества и в кои позиции да се включат.

Ви даваме следните разяснения:

Въпрос 1

Следва да се предвидят в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина до 15 см.”, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.” допълнителна шпакловка и латекс за оформяне на отворите около врати и прозорци от вътрешната страна, съгласно количествата посочени в тези позиции.

РУМЕН РАЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „РАЗВИТИЕ – 1921 г.”

