



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране на топлинно замърсени води, чрез нови съоръжения  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Производствена и административна сграда за ловни патрони, сигнални средства и пиротехнически изделия“
Цел на заявеното водоземане/реинжектиране	Водоснабдяване за други цели (климатична инсталация)
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда реинжектиране	BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира реинжектирането	Два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК3 и ТК4), с дълбочини до 5,0 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два водопоглъщащи тръбни кладенеца (ТК3 и ТК4), които ще бъдат изградени на територията на ПИ с идентификатор 49494.667.333 по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора.
ЕКАТТЕ	49494
Параметри на разрешеното реинжектиране	Реинжектиран максимален дебит 1,15 л/сек в ТК3 1,15 л/сек в ТК4 Покачване на водното ниво 0,50 м в ТК3 0,50 м в ТК4
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спазване на предвидената конструкция на тръбните кладенци;</li><li>• Спазване на разрешеното водно количество за реинжектиране;</li><li>• Спазване целите, за които е разрешено реинжектирането;</li><li>• Провеждане на собствен мониторинг;</li><li>• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел за реинжектиране във водоземните съоръжения;</li><li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията;</li><li>• Монтиране на термометри за измерване на реинжектираната вода;</li><li>• Заплащане на такса реинжектиране, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</li></ul>


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabv.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg



ISO 9001